

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-DE.МЮ62.В.00514/19

Серия **RU** № **0159307**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ». Место нахождения: 119530, город Москва, улица Очаковское шоссе, дом 34, помещение VII, комната 6. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60. Телефон: +7 (495) 481-33-80, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11МЮ62. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2013 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ИТОН». Основной государственный регистрационный номер: 1047796039280. Место нахождения: 107076, Российская Федерация, город Москва, улица Электrozаводская, дом 33, строение 4. Телефон: 74959813770, адрес электронной почты: Russia@eaton.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Eaton Industries GmbH. Место нахождения: ГЕРМАНИЯ, Hein-Moeller-Str. 7-11, D-53115, Bonn. Филиалы изготовителя: Eaton Industries (Netherlands) B.V., Место нахождения: НИДЕРЛАНДЫ, Europlaan 202, 7559 SC, Hengelo; Eaton Production International GmbH, Место нахождения: СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО, Claylands Avenue, Dukeries Industrial Estate, Worksop, Notts, S81 7DJ; Holec Industrias Electricas LTD, Место нахождения: БРАЗИЛИЯ, R. Antonio Galvao Pacheco, 185, 18550-000 – Boituva – SP

ПРОДУКЦИЯ Выключатели-разъединители-предохранители серии: QSA. Выключатели-разъединители серии: DDC, DMV, DCM, DMM, QM, DMS, QA, QE, QP. Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU «Низковольтное оборудование». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536 50 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 177ИЛПМН от 21.05.2019 года, выданного испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21BC05; акта анализа состояния производства от 16.04.2019 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»; руководства по эксплуатации; паспорта.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": ГОСТ ИЕС 60947-3-2016 (ГОСТ Р 50030.3-2012) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.06.2019 ПО 09.06.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Галина Александровна Родивон
(подпись)

Ольга Владиславовна Михалова
(подпись)



Родивон Галина Александровна (ф.и.о.)

Михалова Ольга Владиславовна (ф.и.о.)