

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-SK.ПБ37.В.02251

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021023

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГРАН".
Адрес: 107023, РОССИЯ, г. Москва, ул. Малая Семёновская, дом 9, строение 12.
ОГРН: 1037718045320. Телефон (495) 6607550, факс (495) 6607561.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Draka Comteq Slovakia s.r.o.
Адрес: Zaborske 517, 08253, Словакия.
Телефон +421 517 461 911, факс +421 517 461 920.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели волоконно-оптические торговой марки Legrand, не распространяющие горение при групповой (категория С) или одиночной прокладке, не содержащие галогены, с низким выделением дыма и газа при горении и тлении, номера моделей см. Приложение (материал оболочки – безгалогеновая композиция LSZH; количество волокон 2÷96; наружный диаметр 6,0÷14,8 мм). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 27.31.1

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 70 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п. п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7). Класс пожарной опасности кабельных изделий см. Приложение

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 5690/РС от 24.04.2018, № 5747/РС, № 5748/РС, № 5749/РС от 29.05.2018 г.
НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.МСК.019.020.СМ.10902 от 09.03.2017 г.
выдан ОС СМК "РЭИ-ТЕСТ" рег. № RU.МСК.ОС.151221.019
Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.06.2018

по 07.06.2021



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов

В.Ю. Шитиков

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-SK.ПБ37.В.02251

(обязательная сертификация)

№ 0013927

Кабели волоконно-оптические торговой марки Legrand, не распространяющие горение при групповой (категория С) или одиночной прокладке, не содержащие галогены, с низким выделением дыма и газа при горении и тлении, номера моделей: 032286, 032287, 032289, 032290, 032291, 032292, 032293, 032295, 032296, 032297, 032298, 032460, 032461, 032462, 032463, 032464, 032465, 032466, 032472, 032473, 032475, 032476, 032479, 032480, 032482, 032485, 032486, 032487, 032488, 032489, 032490, 032491, 032492, 032493, 032494, 032495, 032496, 032497, 032498, 032502, 032503, 032504, 032506, 032508, 032509, 032510, 032511, 032512, 032514, 032537, 032538, 032539, 032543, 032544, 032545, 032550, 032551, 032552, 032553, 032555, 032665, 032666, 032667, 032668, 032925, 032926, 032928, 032929, 032930, 032931, 032932, 032933, 032934, 032935, 032936, 032937, 032938 - класс пожарной опасности кабельных изделий О1.8.1.2.1; ПЗ.8.1.2.1.

Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) - О1.

Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) - ПЗ.

Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельного изделия (ПКА) - 1. Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) - 2. Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия